



**ENERGIA E TERRITORIO
SERVIZI TECNOLOGICI**

Via Ancona, 57
60030 Moie di Maiolati Spontini (AN)
Tel. 0731 705168 - Fax 0731 700616

Spett.le **SOCIETA'**

Inviata a mezzo Email

Prot 759 del 21/09/2015

**OGGETTO: ATTIVAZIONE O RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO
DEL CLIENTE FINALE (LINEE GUIDA CIG N.12)**

Spettabile Società, dal 25 agosto 2015 come previsto i nostri sistemi operativi sono stati adeguati alle nuove "LINEE GUIDA CIG n.12 -2015 (errata corrige del testo 20/04/15)" che definiscono una procedura uniforme per l'attivazione o riattivazione dell'impianto del Cliente finale da parte dell'Impresa di distribuzione di gas combustibile. Rispetto alla precedente edizione le nuove L.G. N° 12 prevedono una rilevante estensione del loro campo di applicazione ovvero si applicano in tutti i casi di (Ri)Attivazione, a tutte le tipologie d'impianto di utenza, a ogni classe di contatore e a ogni pressione di fornitura. Inoltre, in alcuni casi, richiedono il coinvolgimento attivo di un Installatore abilitato, incaricato dal Cliente finale, per la verifica di assenza di dispersioni o di idoneità al funzionamento dell'impianto di utenza. In particolare sono stati introdotti due moduli tecnici da compilarsi a cura dell'Installatore:

Modulo A/12 – Attestazione della tenuta dell'impianto di utenza gas

Il Modulo A/12 deve essere consegnato all'Impresa di distribuzione in tutti i casi di sospensione della fornitura per:

- Negata attivazione per anomalia riscontrata dal Distributore;
- Dispersione di gas rilevata dal servizio di Pronto Intervento;
- Disposizione delle autorità competenti.

Il Modulo A/12 è considerato valido solo se la prova è successiva alla negata attivazione o alla sospensione della fornitura.

Il Modulo A/12 vale 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio e coincide con la data di esecuzione della prova.

Modulo B/12 – Esito della prova di tenuta eseguita in sede di (ri)attivazione fornitura gas

Il Modulo B/12 si utilizza solo quando la verifica di assenza di dispersioni o di tenuta idonea al funzionamento dell'impianto in sede di (ri)attivazione riguarda gruppi di misura con contatore di classe superiore a G6 e sempre nei casi di fornitura in media pressione (superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar).

Il Modulo B/12 viene rilasciato dall'installatore, incaricato dal Cliente finale per la successiva messa in servizio, il giorno stesso della (ri)attivazione della fornitura effettuata dal Distributore pertanto è accettato solo se reca quella data e deve essere consegnato al personale del Distributore al momento dell'appuntamento.

Il Modulo B/12 non sostituisce il Modulo A/12 (es.: per la riattivazione a seguito di sospensione dovuta a situazioni di pericolo per dispersione di gas sull'impianto di utenza rilevata dal servizio di pronto intervento di un contatore G16 in bassa pressione dovrà essere consegnato preventivamente agli uffici del Distributore il Modulo a/12 e al momento dell'appuntamento per la riattivazione il Modulo B/12 al personale del Distributore)

Il Modulo A/12, il Modulo B/12 e tutti i documenti tecnici presentati ai fini della LG12 devono recare in allegato copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/08, art.3, comma 6, oppure, in alternativa, la visura camerale recante i medesimi requisiti. La copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali o la visura camerale prodotti dall'installatore devono essere validi.

La data dei documenti tecnici di cui sopra deve essere compresa entro i 12 (dodici) mesi successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione/visura camerale o dalla data di conferma di validità dello stesso documento, espressa mediante autocertificazione in calce, a firma del titolare dell'impresa.

In assenza della documentazione che dovesse effettivamente risultare necessaria, i tecnici di E.T. s.r.l. non potranno procedere con l'attivazione della fornitura; l'intervento verrà rinviato a sistema per assenza documenti e la richiesta rimarrà in attesa di un nuova pianificazione appuntamento.

Vi trasmettiamo in allegato:

Modulo A/12;

Modulo B/12;

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Le Linee Guida n.12 sono consultabili e/o scaricabili gratuitamente dal sito del CIG:

www.cig.it/pubblicazioni/

A disposizione per qualsiasi chiarimento, salutiamo cordialmente.

LA DIREZIONE

